



Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Viz rozdělovník:

OBEČNÍ ÚŘAD PLANÁ	Cís. dop.: 02
Došlo: 24. 02. 2020	
Čís. j.: OUP-0123/2020	Sp.zn.: 330-1/19
Přílohy: 1/0/0	

Značka: OOZP/14943/2019 Pap Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č. j.: OOZP/14943/2019-3 Pap Bc. Papežová, DiS. 386 801 112 papezovak@c-budejovice.cz 24.02.2020

ROZHODNUTÍ

(veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.12.2019 podala

Obec Planá, IČO 00581852, Planá 59, 370 01 Planá

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

„Kanalizace a vodovod Planá“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2822/1 (ostatní plocha), parc. č. 3950/2 (ostatní plocha), parc. č. 3950/6 (ostatní plocha), parc. č. 3952 (vodní plocha) v katastrálním území České Budějovice 7, parc. č. 323/1 (ostatní plocha), parc. č. 338/3 (ostatní plocha), parc. č. 347/1 (ostatní plocha), parc. č. 347/4 (ostatní plocha), parc. č. 347/5 (ostatní plocha), parc. č. 347/6 (ostatní plocha), parc. č. 347/7 (ostatní plocha), parc. č. 347/8 (ostatní plocha), parc. č. 347/9 (ostatní plocha), parc. č. 347/10 (ostatní plocha), parc. č. 368/3 (ostatní plocha), parc. č. 368/4 (ostatní plocha), parc. č. 368/5 (ostatní plocha), parc. č. 370/1 (trvalý travní porost), parc. č. 370/6 (trvalý travní porost), parc. č. 370/8 (trvalý travní porost), parc. č. 370/10 (trvalý travní porost), parc. č. 373/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 373/2 (ostatní plocha), parc. č. 383 (ostatní plocha), parc. č. 392/7 (ostatní plocha), parc. č. 392/11 (ostatní plocha), parc. č. 397/1 (ostatní plocha), parc. č. 397/5 (ostatní plocha), parc. č. 398/4 (ostatní plocha), parc. č.

398/14 (ostatní plocha), parc. č. 400/1 (trvalý travní porost), parc. č. 681/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1633 (ostatní plocha), parc. č. 1643 (ostatní plocha), parc. č. 1644 (orná půda), parc. č. 1645 (ostatní plocha), parc. č. 1648 (ostatní plocha) v katastrálním území Planá u Českých Budějovic.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o vybudování nového odkanalizování obce Planá. V obci bude vybudována gravitační splašková kanalizace, která bude následně zaústěna do čerpací stanice, odkud budou splaškové vody čerpány do kanalizačního sběrače města České Budějovice (zaústění v ulici Lidická).

Součástí návrhu odkanalizování je oddělení dešťových vod do stávající kanalizace, která bude nadále sloužit jako kanalizace dešťová s vyústěním do náhonu.

Dále je řešeno prodloužení vodovodního řadu v jižní části obce a to z důvodu souběžného vedení s navrženou kanalizací – vybudování v rámci jedné stavby.

Stavební objekty:

SO 01 – kanalizační výtlač a čerpací stanice:

- Potrubí PP DN 250 – gravitační část	40 m
- Potrubí PE 90 RC	442,4 m
- Čerpací stanice, vč. oplocení a zadláždění	1 ks
- Měrná šachta s indukčním průtokoměrem	1 ks
- Příklad k ČS – komunikace	70 m ²

SO 02 kanalizační stoky:

- Potrubí PP DN 250	441,1 m
- Potrubí PP DN 300	718,7 m
- Potrubí PP DN 400	241,2 m

SO 03 kanalizační přípojky:

- Kanalizační přípojky	67 ks
- Uvažováno 275 m potrubí DN150 a 242 m potrubí DN 200 na přípojky ve veřejné části	

SO 04 dešťová kanalizace:

- Potrubí PP DN 250	12,0 m
- Potrubí PP DN 300	13,8 m
- Potrubí PP DN 500	86,2 m

SO 05 prodloužení vodovodu:

- potrubí PE 90	222,3 m
- hydrant podzemní	2 ks

SO 06 vodovodní přípojky – 18 ks (16ks PE 32 a 2 ks PE 63) celkem 120 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s katastrálním situačním výkresem část 1 a 2 v měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové dokumentace schválené vodoprávním úřadem.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Čížek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0102254), datum 10/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Uložení potrubí do výkopu, před jeho zasypáním.
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka.
4. **Přepojení jednotlivých objektů na splaškovou kanalizaci bude zkontrolováno a zaznamenáno do stavebního deníku. Po provedení nové splaškové kanalizace mohou být do stávající kanalizace zaústěny pouze dešťové vody!**
5. **Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
6. Budou dodrženy podmínky ochrany technické infrastruktury uvedené ve vyjádření správců jednotlivých sítí:
 - E.ON Distribuce a.s. vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 31.12.2019 zn. F5269-27006594 a ze dne 25.07.2019 zn. H18585-16341649,
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.12.2019 č.j. 843003/19,
 - NECOSS s.r.o. ze dne 31.07.2019 č.j. 154-07/2019,
 - Dopravní podnik města České Budějovice a.s. ze dne 03.06.2017 zn. 43/2017/4116/.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ze dne 14.01.2020 č.j. O20010003384:

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Podmínkou napojení kanalizačního výtlačku do městské stokové kanalizační sítě je uzavření „Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ dle zákona č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích v platném znění (město České Budějovice s obcí Planá).
- Čerpací stanice a akumulární jímka musí být vybudována v souladu s ČSN EN 752 (Odvodňovací systémy vně budov) a ČSN EN 1671 (Venkovní tlakové systémy stokových sítí). Tyto normy mimo jiné stanovují, že akumulární jímka a čerpací stanice mají být navrženy tak, aby byla doba zdržení odpadních vod co nejkratší a aby bylo zabráněno zahňívání a vytváření sedimentů a plynů. Odpadní voda nemá zůstat v kanalizačním systému déle než 8 hodin. Vlastnosti odpadních vod jsou dále určeny platným Kanalizačním řádem Kanalizace města České Budějovice, kterým jsou stanoveny přípustné limity znečištění, které je dovoleno vypouštět do kanalizace.
- Přenos údajů z indukčního průtokoměru musí být v rámci stavby zajištěn na dispečink provozovatele kanalizace statutárního města České Budějovice bez ohledu na to, kdo bude provozovatelem kanalizace obce Planá. Důvodem je nutnost znalosti objemu předávaných odpadních vod z obce do města.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
- Na stávající vodovod napojit Wagou - Syxnoflex, ne el. spojkou.
- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S- JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnost ČEVAK a.s. - Oddělení realizace investic Josef Wostl, tel. 723 886 598. josef.wostl@cevak.cz předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby

včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - David Uhlík, tel. 727 831 850, david.uhlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem vodovod Jan Stráský tel. 606 913 113, kanalizace Petr Novotný tel. 602 412 134.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte vodovod Jan Stráský tel. 606 913 113, kanalizace Petr Novotný tel. 602 412 134.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi investorem a vlastníkem stávajících sítí (obec Planá a statutární město Č. Budějovice).
 - Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH].
 - Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Vodovodní řady a objekty:

- Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.].

- Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Kanalizační stoky a objekty:

- Kamerovou zkoušku kanalizace v místě napojení na stávající kanalizaci města Č. Budějovice [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.]

Doporučujeme:

- Na kanalizačním výtlaku pod řekou navrhnout zdvojené potrubí s šachtami na obou stranách řeky.
- U vřetenového šoupátka DN 200 v odlehčovací komoře protáhnout ovládací tyč do stropu odlehčovací komory.
- U ČS – jeřábek osadit nastálo.
- Kanalizaci z plastového potrubí navrhnout z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust, provedení s pantem, osadit hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti osadit tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.

Upozornění:

Upozorňujeme na nutnost do výpočtů zahrnout i množství odpadních vod, které budou čerpány z budoucí kanalizace jiného vlastníka (DEVIL s.r.o.) výtlakem do šachty Š45 na stoce „C“. Skutečnost, že přes kanalizaci obce Planá budou odváděny odpadní vody do kanalizace statutárního města Č. Budějovice i z kanalizace firmy DEVIL s.r.o. je nutno zapracovat do dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Planá a statutárním městem Č. Budějovice.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic jihočeského kraje ze dne 23.8.2017 zn. SU JcK/13484/2017/00354.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice ze dne 08.08.2017 zn. OSVS/4384/2017.
10. Budou dodrženy podmínky Jihočeského vodárenského svazu ze dne 14.01.2020 zn. 2019/3511:
 - V místě křížení nově navržených sítí požadujeme uložit kanalizaci minimálně 0,5m nad nebo pod vodovodní řad. Kanalizace v místě křížení bude uložena v chrániče minimálně 5m od osy vodovodu na obě strany a budou provedeny lepené spoje. V místě křížení kanalizace a stávajícího vodovodu bude kanalizace provedena z 6m kusů, potrubí bude osazeno osou na osu vodovodního řadu.
 - Doporučujeme provést kopanou sondu v místě křížení pro přesné určení hloubky vodovodu na náklady investora.
 - Vodovody a kabel NN požadujeme ochránit, tak aby nedošlo k poškození.
 - Požadujeme účast na předání staveniště, kde budou dohodnuty podmínky prací v ochranném pásmu vodovodu a kabelu NN.
 - Před zahájením výkopových prací si objednejte vytyčení vodovodů v majetku JVS u Josefa Kobylky, kobylka@jvs.cz, tel. 606 913 118.
 - Výkop v místě křížení bude možné zaházet, až po kontrole pracovníka JVS, který provede zápis do stavebního deníku, že byly dodrženy podmínky JVS a nedošlo k poškození majetku JVS.
 - Jihočeský vodárenský svaz k ochraně předmětného vodovodu vznáší požadavek, aby v případě, že při činnostech prováděných v prostoru dotčeném trasou a ochranným pásmem předmětného vodovodu bude docházet k přejezdům stavebních strojů či jiné techniky, byl předem předmětný vodovod chráněn betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů Vám bude upřesněno na Vaši písemnou žádost.
 - Před zahájením stavební činnosti včetně zemních prací v dotčeném území je nezbytné provést vytyčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.
 - Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná manipulace se zařízením vodovodu – může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 7b.

- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě Jihočeského vodárenského svazu, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 14.1.2020 zn. 350/2020-143:
- Splaškovou kanalizaci požadujeme navrhnout tak, aby umožňovala připojení max. počtu nemovitostí v obci.
 - S vlastníky nemovitostí budou projednány možnosti oddělení srážkových vod a jejich odvádění prostřednictvím stávající kanalizace.
 - Stavba je situována v záplavovém území významného vodního toku Vltava (č.j. KUJCK74816/2016/OZZL/14 ze dne 30.05.2016). Na stavbu bude zpracován Havarijní a povodňový plán, který nám bude předložen k odsouhlasení.
 - Požadujeme písemně oznámit na provozní středisko Vltava v Českých Budějovicích zahájení a ukončení prací (email: tomas.vanecek@pvl.cz, tel.: 723 454 602).
 - Prováděním prací nesmí dojít k znečištění toku stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů, mechanizačních prostředků ani uvolněným sedimentem při stavbě.
 - Provoznímu středisku Vltava v Českých Budějovicích bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
 - Upozorňujeme, že paty břehových svahů koryta řeky Vltavy jsou opevněny dřevěnou palisádou. Aby nedošlo ke kolizi s tímto opevněním, je nutné dodržet minimální (projektovou dokumentací navržené) hloubky pode dnem v místě paty svahu, tj. 1,6 m.
 - Křížení toku bude označeno na obou březích značnýmiky.
12. Budou dodrženy podmínky Závazné stanoviska Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne 22.01.2020 zn. OOZP/15185/2019 Mel:
- Rozsah prací bude proveden dle předložené PD.
 - Pokud budou stavbou narušená ochranná pásma dřevin, je třeba dodržet normu ČSN 83 9061 o ochraně dřevin, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Důležitá je ochranná vzdálenost 4 násobek obvodu kmene měřené v jednom metru výšky, nejméně však 2,5 m od paty kmene. Pokud stavbou budou narušeny kořeny větší než 2 cm průměru, je nutné je ošetřit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dřeviny a následným napadením houbovitými chorobami a bakteriózami.
 - Dotčené plochy budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění vodního toku závadnými látkami či jiným stavebním materiálem.
 - Situace vzniklé mimo předloženou PD budou konzultovány s orgánem ochrany přírody.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ze dne 15.09.2017 zn. ODSH/15131/2017 So:
- Před zásahem do pozemní komunikace v ulici Lidická a chodníku podél ní bude před zahájením stavebních a montážních prací podána na ODSH MM ČB žádost o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. a žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., vč. dopravně inženýrského opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené území. Žadosti budou doplněny souhlasným vyjádřením Magistrátu města České Budějovice – Odboru správy veřejných statků a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, p.o. a Policie České republiky, krajského ředitelství policie Jihočeského kraje – dopravního inspektorátu, České Budějovice.

- Před zásahem do místních komunikací ve vlastnictví obce Planá bude před zahájením stavebních a montážních prací podána na ODSH MM ČB žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., vč. dopravně inženýrského opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené území. Pro MK v obci Planá je pak pro vydání ZUK příslušný silniční správní úřad – Obecní úřad Planá.
 - Nutno je požádat o vyjádření vlastníka (správců) dotčených pozemních komunikací a dodržet případné podmínky jejich vyjádření.
 - Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na ostatní pozemní komunikace.
14. Stavební a výkopové práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Zejména je nutné skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy a ty následně hospodárně využít. Po skončení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.
 15. Při stavbě budou dodržena ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 16. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
 17. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
 18. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy.
 19. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby vodního díla. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží tyto doklady:

- Protokol o předání a převzetí stavby,
- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných drobných změn,
- Geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků,
- Prohlášení o shodě + certifikáty použitých materiálů,
- Doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí,
- Tlaková zkouška vodovodu,
- Kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru,
- Doklad o proměření signálního vodiče - vodovod,
- Výchozí revize požárních hydrantů,
- Kamerová prohlídka kanalizace,
- Doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou,
- Schválený havarijný a povodňový plán,
- Dohoda vlastníků provozně souvisejících objektů.

Odůvodnění:

Dne 13.12.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Odbor územního plánu Magistrátu města České Budějovice, závazné stanovisko ze dne 16.01.2020 zn. OÚP/2019/O-3498/Ste-Mř,
- Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ze dne 14.01.2020 č.j. O20010003384,
- Vyjádření Správy a údržby silnic jihočeského kraje ze dne 23.8.2017 zn. SU JcK/13484/2017/00354,
- Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu ze dne 14.01.2020 zn. 2019/3511,
- Vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 14.1.2020 zn. 350/2020-143,
- Závazné stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne 22.01.2020 zn. OOZP/15185/2019 Mel,
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s. ze dne 31.12.2019 zn. F5269-27006594 a ze dne 25.07.2019 zn. H18585-16341649,
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 08.01.2020 KHSJC 38477/2019/HOK České Budějovice-CK,
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 20.12.2019 č.j. 843003/19,
- Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice ze dne 23.08.2017 zn. OOZP/10624/2017 Kot,
- Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice ze dne 01.11.2017 zn. OPP/2535/2017,
- Vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ze dne 15.09.2017 zn. ODSH/15131/2017 So,
- Vyjádření Odboru informačních a komunikačních technologií Magistrátu města České Budějovice ze dne 08.06.2017 zn. OICT/329/2017,
- Vyjádření Odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice ze dne 08.08.2017 zn. OSVS/4384/2017,
- Vyjádření společnosti NECOSS s.r.o. ze dne 31.07.2019 č.j. 154-07/2019,
- Vyjádření Dopravního podniku města České Budějovice a.s. ze dne 03.06.2017 zn. 43/2017/4116/.

Vlastnické vztahy byly dořešeny.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení:

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:

Stavebník: Obec Planá, IČO 00581852, Planá 59, 370 01 Planá

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Obec Planá, IČO 00581852, Planá 59, 370 01 Planá

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona:

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Ing. Vladimír Rottner, Pasovská č.p. 1623/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5

Věra Rottnerová, Planá č.p. 13, 370 01 České Budějovice 1

Ing. Hana Veselá, Hradce č.p. 18, 370 01 České Budějovice 1

Ing. Jan Veselý, Na Nábřeží č.p. 483/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

AGROCON Kájov s.r.o., IDDS: ak4jvjb

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Viktorem Lavičkou

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

parc. č. 3950/5, 2823, 2822/2, 2824/2, 2821, 2820, 2819 v katastrálním území České Budějovice 7,

parc. č. 1650, 1629, 1631, 1649, 1630, 1628, 1657, 1639, 362, 347/2, 358/1, 358/2, 355/2, 355/1, 354, 351/1, 350/1, 350/3, 348/3, 348/1, 343/3, 348/2, 343/2, 343/1, 341/3, 341/1, 341/2, 338/2, 337/2, 337/1, 335/1, 335/2, 333/2, 66, 330, 329, 328/2, 328/1, 319/7, 319/2, 316/2, 397/6, 325, 324, 326, 322, 321, 323/3, 400/7, 400/3, 400/4, 399/1, 323/5, 398/3, 398/2, 398/8, 398/13, 398/1, 398/16, 398/12, 398/10, 402/1, 401/3, 404/3, 404/6, 404/4, 406, 407, 397/4, 397/3, 412/8, 412/5, 412/9, 412/1, 412/20, 397/2, 404/2, 404/1, 393, 392/1, 392/3, 392/2, 392/9, 391, 388, 386/1, 386/2, 413/53, 413/52, 382/1, 374/3, 374/2, 374/1, 372, 1491/3, 1491/2, 371/2, 377/1, 371/4, 370/5, 1491/1, 1491/12, 370/9, 370/7, 368/1, 347/13, 364, 366/10, 366/1, 369/1, 375/1, 376/1, 378/1, 380/2, 380/1, 384/2, 384/1, 387/1, 389, 395, 347/3, 394, 347/15, 363, 347/14, 347/16 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic

dále stavby: České Budějovice 7 č.p. 1280 a č.p. 1279, Planá č.p. 32, č.p. 7, č.p. 24, č.p. 5, č.p. 28, č.p. 4, č.p. 44, č.p. 3, č.p. 29, č.p. 43, č.p. 1, č.p. 23, č.p. 35, č.p. 22, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 26, č.p. 19, č.p. 59, č.p. 59 a č.p. 59

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku společného územního a stavebního řízení doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 144 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 112 stavebního zákona na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice).

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: **24. 02. 2020**

Sejmuto dne: **11. 03. 2020**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Sodomková Růžena
OBECNÍ ÚŘAD PLANÁ
Planá 59
370 01 České Budějovice
IČ: 005 81 852 1

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 13.12.2019.

Obdrží:

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona - žadatel (dodejky):

1. Obec Planá, IDDS: 6qqb5u2

k vyvěšení na úřední desku:

2. Magistrát města České Budějovice, odbor vnitřních věcí, OVV-UD - Úřední deska, se žádostí o vyvěšení na 15 dnů

3. Obecní úřad Planá, IDDS: 6qqb5u2

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (dodejky):

4. Ing. Vladimír Rottner, Pasovská č.p. 1623/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
5. Věra Rottnerová, Planá č.p. 13, 370 01 České Budějovice 1
6. Ing. Hana Veselá, Hradce č.p. 18, 370 01 České Budějovice 1
7. Ing. Jan Veselý, Na Nábřeží č.p. 483/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
8. AGROCON Kájov s.r.o., IDDS: ak4jvgb
9. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
10. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
11. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
12. Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Mgr. Viktorem Lavičkou

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – identifikace označením pozemků a staveb:

parc. č. 3950/5, 2823, 2822/2, 2824/2, 2821, 2820, 2819 v katastrálním území České Budějovice 7,
parc. č. 1650, 1629, 1631, 1649, 1630, 1628, 1657, 1639, 362, 347/2, 358/1, 358/2, 355/2, 355/1, 354,
351/1, 350/1, 350/3, 348/3, 348/1, 343/3, 348/2, 343/2, 343/1, 341/3, 341/1, 341/2, 338/2, 337/2,
337/1, 335/1, 335/2, 333/2, 66, 330, 329, 328/2, 328/1, 319/7, 319/2, 316/2, 397/6, 325, 324, 326, 322,
321, 323/3, 400/7, 400/3, 400/4, 399/1, 323/5, 398/3, 398/2, 398/8, 398/13, 398/1, 398/16, 398/12,
398/10, 402/1, 401/3, 404/3, 404/6, 404/4, 406, 407, 397/4, 397/3, 412/8, 412/5, 412/9, 412/1, 412/20,
397/2, 404/2, 404/1, 393, 392/1, 392/3, 392/2, 392/9, 391, 388, 386/1, 386/2, 413/53, 413/52, 382/1,
374/3, 374/2, 374/1, 372, 1491/3, 1491/2, 371/2, 377/1, 371/4, 370/5, 1491/1, 1491/12, 370/9, 370/7,
368/1, 347/13, 364, 366/10, 366/1, 369/1, 375/1, 376/1, 378/1, 380/2, 380/1, 384/2, 384/1, 387/1, 389,
395, 347/3, 394, 347/15, 363, 347/14, 347/16 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic
dále stavby: České Budějovice 7 č.p. 1280 a č.p. 1279, Planá č.p. 32, č.p. 7, č.p. 24, č.p. 5, č.p. 28, č.p. 4,
č.p. 44, č.p. 3, č.p. 29, č.p. 43, č.p. 1, č.p. 23, č.p. 35, č.p. 22, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 15, č.p.
16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 26, č.p. 19, č.p. 59, č.p. 59 a č.p. 59

dotčené orgány:

13. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice
14. Magistrát města České Budějovice, stavební úřad
15. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
16. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
17. Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, Ing. Kyrian
18. Magistrát města České Budějovice, Odbor památkové péče
19. Magistrát města České Budějovice, Odbor správy veřejných statků,

Ostatní:

20. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
21. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
22. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IDDS: inndrmj
23. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
24. Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek
25. NECOSS s.r.o., IDDS: xwepsyh